

Udstedt: 2013-04-16  
Gyldig til: 2016-04-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:  
Telt dug.

Betegnelse:  
**SIOEN telt dug type B61XX FR/  
T21XX, B71XX FR, B81XX FR/  
T01XX, B82XX FR og B91XX  
/T11XX**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

SIOEN Industries N.V.  
Fabriekstraat 23  
B-8850 Ardoois  
Telefon +32 51 74 09 00  
Telefax +32 51 74 09 64

**MÆRKNING:**

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikanten af telt dugens navn (SIOEN Industries N.V.) samt telt dugens kvalitetsbetegnelse (henholdsvis B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR /T11XX ) fremgår

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2010-03-18
- udløbsdato 2013-04-01

**BESKRIVELSE:**

SIOEN telt dug type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR/T11XX består af polyester væv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i 2050 mm s 3200 mm brede baner i følgende kvaliteter:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Anvendelse
B61 XX FR T21XX	polyester 1100 dtex	0,5	1000 ± 100	stelbåret telt
B71 XX FR	polyester 1100 dtex	0,5	550 ± 100	stelbåret telt
B81 XX FR T01XX	polyester 1100 dtex	0,5	650 ± 100	stelbåret telt
B82 XX FR	polyester 1100 dtex	0,65	900 ± 100	stelbåret telt
B91XX FR T11XX	polyester 1100 dtex	0,65	725 ± 100	stelbåret telt

Alle fire kvaliteter opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelses betingelser for brandmæssigt egnet telt dug*, MK 6.00/016.

**GODKENDELSE:**

SIOEN telt dug type B61XX FR/ T21XX, B71XX FR, B81XX FR/ T01XX, B82XX FR og B91XX FR /T11XX godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved telte og haller m.v., på mere end 50 m<sup>2</sup>, skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at telt dugens brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.



Thomas Bruun

Side 1 af 1